



LEGENDA:

- ZBERNÉ VEDENIE FeZn 8mm - navrhované
- - - - UZEMŇOVACIE VEDENIE FeZn 10mm - navrhované
- - - - STROJENÝ OBVODOVÝ ZEMNIČ (PÁSOVINA 30x4mm) - existujúce

- JD10 ZBERACIA TYČ NA STRECHE
- SZ K0125 SKÚŠOBNÁ SVORKA V ŠKATULI K0125/125 - navrhovaná
- 2xZT UZEMNENIE ZEMNICAMI TYČAMI, 2ks - existujúce
- 2xZT2 UZEMNENIE ZEMNICAMI TYČAMI, 2m, 2ks - existujúce
- tok p INŠTALAČNÁ OCHRANNÁ RÚRKA PANCIEROVÁ FXP, KDE "p" JE SVETLOSŤ

POZNÁMKA:

- ZBERNÉ TYČE JD 10 OSADIŤ NA VRCHOL STRECHY A SPOJIŤ SO ZBERNOU SÚSTAVOU VODIČOM FeZn 8mm
- ZVODY BUDÚ VYHOTOVENÉ AKO SKRYTÉ V OCHR. RÚRKE FXP 32 A V ŠKATULI K0125
- VO VÝŠKE cca 1,5m NAD TERÉNOM, ZVODY NAVZÁJOM PREPOJIŤ A SPOJIŤ S UZEMŇOVACOU SÚSTAVOU
- NA OKRAJOCH STRECHY INŠTALOVAŤ 4x POMOČNÝ ZBERAČ PZ05 (0,5m) Z VODIČA FeZn 8mm
- DO STYKU POZINKOVANÉHO A MEDENÉHO MATERIÁLU V "SO" VLOŽIŤ NEREZOVÚ RESP. CUPALOVÚ PODLOŽKU
- SPOJE V ZEMI OCHRÁNIŤ PRED KORÓZIOU SMOLOU, ŽIVICOU...
- AKÉKOLVEK NEJASNOSTI RESP. ZMENY KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM

PRE OBJEKT BOL STANOVENÝ VONKAJŠÍ SYSTÉM OCHRANY PRED BLESKOM: trieda LPS II  
NÁVRH ZBERNEJ SÚSTAVY: metóda "valovej gule", r=30m, oká mrežovej sústavy (10x10)m

PRI ZEMNOM ODPORE JEDNOTLIVÝCH UZEMNENÍ  
SA DOPORUČUJE NEPREKROČIŤ HODNOTU 10 Ohmov !!!

11. 2011		
REVÍZIA / DÁTUM	VYPRACOVAL	POPIS



SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

PRED ZAHAJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINIERSE SIEŤE ICH SPRÁVCAMI

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Marek Valúšek	 Ing. MAREK VALÚŠEK, PRO-ELSYS * projektovanie elektrických zariadení * Patzavova 3884/18, 010 15 ŽILNA tel.: 041/281 0259, 0910 586 161 e-mail: proelsys@gmail.com
VYPRACOVAL	Ing. Marek Valúšek	
KONTROLOVAL/ČÍSLO ZÁKAZKY	Ing. Gabriela MANČIKOVÁ	

AUTOR PROJEKTU	-	 Ing. MAREK VALÚŠEK, PRO-ELSYS tel.: +421 41 707 88 00 - 01 fax: +421 41 707 88 00 e-mail: proelsys@proelsys.sk	
HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU	Ing. Gabriela MANČIKOVÁ		
STAVEBNÍK	MESTO RAJEC, MESTSKÝ ÚRAD RAJEC, NÁMESTIE SNP 2/2, 015 01 RAJEC	STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
KLASIFIKÁCIA STAVBY	- PARCELA	FORMÁT	8xA4
STAVBA	VÝMENA STREŠNEJ KRYTINY A OPRAVA FASÁDY NA OBJEKTE RADNICE V RAJCI	DÁTUM	11/2011
OBJEKT	SO 01 BUDOVA RADNICE	MIERKA	1:50
VÝKRES	BLESKOZVOD	ČÍSLO ZÁK.	2606/11
			1