


- LEGENDA:**
- NN vzdušné vedenie - existujúce
 - NN káblové vedenie - existujúce
 - NN vzdušné vedenie - navrhované
 - NN káblové vedenie - navrhované
 - NN káblové vedenie - demontované
 - NN káblové vedenie - demontované
 - Verejné osvetlenie - existujúce vzdušné
 - Verejné osvetlenie - existujúce káblové
 - Verejné osvetlenie - navrhované vzdušné
 - Verejné osvetlenie - navrhované káblové
 - Verejné osvetlenie - navrhované vzdušné
 - Verejné osvetlenie - navrhované káblové
 - Verejný rozhlas - existujúce vzdušné
 - Verejný rozhlas - existujúce káblové
 - Verejný rozhlas - navrhované vzdušné
 - Verejný rozhlas - navrhované káblové
 - Verejný rozhlas - demontované vzdušné
 - Verejný rozhlas - demontované káblové
 - Telefónne vedenie - existujúce vzdušné
 - Telefónne vedenie - existujúce káblové
 - Telefónne vedenie - plánované vzdušné
 - Telefónne vedenie - plánované káblové
 - Telefónne vedenie - demontované vzdušné
 - Telefónne vedenie - demontované káblové
 - Chránička vedenia
 - Ochranné pásmo inžinierskych sietí
 - Plynové potrubie VTL - podzemné
 - Plynové potrubie STL - podzemné
 - Plynové potrubie NTL - podzemné
 - Vodovod všeobecne - podzemné
 - Kanalizácia dažďová - podzemné
 - Kanalizácia splásková - podzemné
 - stromy
 - pásmo výrubov
 - záhrada
 - || lúka
 - ∧ lesná pôda bez rozlíšenia
 - ✂ park, okrasná záhrada
 - + cintorín
 - ⊖ neplodná pôda
 - ⊕ nehnuteľná kultúrna pamiatka
 - budova murovaná, betónová, ...
 - budova drevená
 - ⊕ kostol, kaplnka, kríž
 - α dvor, ostatná stavebná plocha
 - ≠ cesta, komunikácia
 - 360×65 výškopisne zameraný bod



POZNÁMKA:
ELEKTRICKÁ SIETĽ: VN - 3 AC 22kV 50Hz, sieť s rýchlym vypnutím, neutrálny
OCHRANA PRED DOTYKOM ŽIVÝCH ČASTÍ:
 - podľa STN 33 3201, čl. 7.1.2.1
 - krytom, - zábranou, - prekážkou, - umiestnením mimo dosahu
PROSTRIEDKY NA OCHR. OSŤB V PRÍPADE DOTYKU NEŽIV. ČASTÍ
 - STN 33 2000-4-41, čl. 7.2
Rozvodná sústava NN: TN-C-S 3x400/230V
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI NORMÁLNEJ PREVÁDZKE:
 - STN 33 2000-4-41, čl. 412.1, čl. 412.2
 - izoláciou, zábranou alebo krytím
OCHRANA PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PRI PORUČE:
 - STN 33 2000-4-41, čl. 413.1.3
 - samočinným odpojením napájania
 - Námrazová oblasť: N1, N2, STN-EN 50431-1/podľa STN EN 50423-1

02	02/2016	Ing. Ondrušek	Pallaghy	Ing. Ondrušek	Zmena trasy rozvodov
01	11/2015	Ing. Ondrušek	Pallaghy	Ing. Ondrušek	Zmena osadenia TS a rozvodov
00	01/2015	Ing. Ondrušek	Pallaghy	Ing. Ondrušek	Prvé vydanie
REVIZIA	DÁTUM DATE	MENO / NAME	PODPIS	MENO / NAME	PODPIS
		VYPRACOVAL PREPARED BY	KONTROLOVAL CHECKED BY	SCHVÁLIL APPROVED BY	POPIS / POZNÁMKA DESCRIPTION / REMARK
ZÁKAZNÍK		 SSE - DISTRIBÚCIA		PROJEKTANT ENGINEER MONDEZ DESIGN OF ELECTRICAL DEVICES	
NÁZOV PROJEKTU PROJECT TITLE 7991 - RAJEC - Ul. Športová - Zahustenie TS pri ihrisku					
NÁZOV VÝKRESU DRAWING NAME Koordinačný výkres stavby				PS / SO / SKUPINA PART OF PROJECT	STAV STATUS DUR
ČÍSLO DOKUMENTU PROJECTANT - SUB DESIGNER DOC No.		04_KVS_002		REVIZIA REVISION	LIST SHEET
ČÍSLO DOKUMENTU PROJECTANT ENGINEER DOC No.		P0148/14-U-D00-002		02	002
				MIERKA SCALE	VELKOSŤ SIZE
				1:2000	A3

Táto dokumentácia je duševným majetkom spoločnosti MONDEZ, s.r.o.. Žiadna časť tejto dokumentácie nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná alebo iným spôsobom poskytovaná tretím osobám bez výslovného súhlasu vlastníka.